Kód pověřené obce	Poř. číslo obce	Kód lokality	Kód části obce	Název obce
7208	028	01	18885	**VYŠKOVEC**

Stručná charakteristika řešeného území

Obec se nachází asi 18 km jihovýchodně od města Uherský Brod, jako příhraniční obec se Slovenskou republikou s velmi rozptýlenou zástavbou. Obec se nachází v CHKO Bílé Karpaty. V katastru obce se nacházejí prameniště bystřin - např. zde pramení přítok Drietomicy, potok Bošáčka, Predpolomský potok a další potůčky. Dle podkladů SÚ bylo evidováno v roce 2015 v obci 143 trvale žijících obyvatel. Nadmořská výška zástavby se pohybuje v rozmezí 510-650 m n. m.

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Vyškovec nemá veřejný vodovod ani žádnou studii zásobování pitnou vodou. Stávající zásobení pitnou vodou je z individuálních zdrojů - studní. Pouze objekt bývalé školy, objekt celní správy a prodejna je zásobena vodou ze společného zdroje trubním vedením dl. cca 1000 m. Zdroje často neodpovídají svými parametry vyhlášce 376/200 Sb. Není prováděno hygienické sledování kvality a nezávadnosti zdrojů. Kvantitou studny většinou při úsporné spotřebě vyhoví požadavkům spotřebitelů. V obci dosud není nalezen a ověřen vhodný zdroj pro veřejné hromadné zásobení pitnou vodou. Vzhledem k poměrně značně rozsáhlé a řídké zástavbě, značně členitému a svažitému terénu a nezájmu obce se jeví jako neekonomické a nereálné vybudování veřejného vodovodu do roku 2015.

Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V rámci výhledu je plánováno vybudování nového zdroje vody, akumulace 2x25 m^3 a zřízení rozvodné sítě v celkové délce 5000 m. Dle sdělení starosty je výstavba vodovodu ve výhledu do roku 2015 nereálná.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci k.ú. obce Vyškovec není vybudován žádný zdroj vhodný pro účely úpravy na pitnou vodu. Do budoucna je plánováno jeho zřízení pro zásobování obce pitnou vodu.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace (jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V obci Vyškovec není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelstvo je zásobeno je z individuálních zdrojů - studní. Pouze objekt bývalé školy, objekt celní správy a prodejna je zásobena vodou ze společného zdroje. V případě úplného přerušení dodávky pitné vody z idividuálních zdrojů zásobování bude nutné obyvatelstvo obce zásobovat pitnou vodou z cisteren. Při spotřebě 15 litrů na obyvatele a den bude třeba do obce dodat 3,0 $m^3.den^{-1}$.