Kód pověřené obce	Poř. číslo obce	Kód lokality	Kód části obce	Název obce
7213	008	01	04578	**HOSTIŠOVÁ**

Stručná charakteristika řešeného území

Hostišová leží asi 6,5 km severozápadně od města Zlín. Řešené území leží v oblasti Flyšového pásma Karpat. V obci končí komunikace III.tř. z Malenovic. Na k.ú. pramení dva potoky – Hostišovský potok, ústící zprava do Dřevnice a bezejmenný potok, ústící zleva do Rackové. Dle podkladů obce bylo evidováno v roce 2015 v obci 512 trvale žijících obyvatel. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku 2030 je na 557 osob. Zástavba se rozkládá v nadmořské výšce 274 – 330 m n.m.

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Hostišová je zásobována pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě, která je v majetku VaK Zlín a.s. Vodovod je součástí SV Zlín se zdrojem vody ÚV Tlumačov. Řídícím vodojemem je zemní VDJ Hostišová 2x 150 m^3 (345,27 – 341,37), do kterého je voda čerpána ČS – 2,3 $l.s^{-1}$ umístěnou ve VDJ Lhotka 2x 250 m^3 (271,17 – 266,53). Rozvodná vodovodní síť v obci je zhotovena z litiny a PVC DN 80 – 100 a zásobuje ji v jednom tlakovém pásmu. Ze zemního VDJ Hostišová je rovněž zásobena obec Racková. Stávající jímací zařízení (Studenec), která dříve sloužila k zásobení obce pitnou vodou, byla uvedena do klidu a nebudou nadále využívána. Vodovod byl uveden do provozu v r. 1956.
Pro lokalitu Strážné, určenou k výstavbě, byla vybudována AT stanice, umístěné ve VDJ Hostišová a vybudován vodovod.

Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou ze SV Zlín je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Dle územního plánu je navrženo rozšíření vodovodní sítě v celkové délce asi 300 m.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V Hostišové není uvažován žádný zdroj pro účely úpravy na pitnou vodu.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace (jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Vodovod je zdrojově napojen na SV Zlín se zdroji ÚV Tlumačov, ÚV Klečůvka a místními zdroji Otrokovice – Kaplička, Vizovice – Kosmatá a Kašava. V případě výpadku jednoho z hlavních zdrojů vody, tedy ÚV Klečůvka nebo ÚV Tlumačov je třeba postupovat dle havarijního postupu zásobování popsaného v textové části obce Tlumačov (7205-009-01-16759) při výpadku ÚV Tlumačov a v textové části místní části města Zlína – Klečůvka (7213-029-04-06604) při výpadku ÚV Klečůvka. Při výpadku kteréhokoliv ze zbývajících tří místních zdrojů bude jejich kapacita nahrazena zvýšenou dodávkou vody z hlavních úpraven vody (ÚV Tlumačov, ÚV Klečůvka).

V případě úplného přerušení dodávky pitné vody bude nutné nouzově zásobovat obyvatelstvo pitnou vodou z mobilních cisteren nebo vodou balenou. Při nouzovém zásobování bude třeba zajistit dodávku 15 $l.os^{-1}.den^{-1}$ což činí 6,5 m^3 na den.